

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60204-1**

Cinquième édition  
Fifth edition  
2005-10

---

---

**Sécurité des machines –  
Equipement électrique des machines –**

**Partie 1:  
Règles générales**

**Safety of machinery –  
Electrical equipment of machines –**

**Part 1:  
General requirements**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60204-1:2005

## **Numérotation des publications**

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## **Editions consolidées**

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## **Informations supplémentaires sur les publications de la CEI**

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## **Publication numbering**

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## **Consolidated editions**

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## **Further information on IEC publications**

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60204-1**

Cinquième édition  
Fifth edition  
2005-10

---

---

**Sécurité des machines –  
Equipement électrique des machines –**

**Partie 1:  
Règles générales**

**Safety of machinery –  
Electrical equipment of machines –**

**Part 1:  
General requirements**

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

---

---



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

**CODE PRIX  
PRICE CODE XF**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	10
INTRODUCTION .....	16
1 Domaine d'application.....	20
2 Références normatives .....	22
3 Définitions .....	26
4 Exigences générales.....	40
4.1 Généralités.....	40
4.2 Choix des équipements.....	42
4.3 Alimentation électrique .....	44
4.4 Environnement physique et conditions de fonctionnement .....	46
4.5 Transport et stockage .....	50
4.6 Précautions pour la manutention .....	50
4.7 Installation .....	50
5 Bornes des conducteurs d'alimentation et appareils de sectionnement et de coupure .....	50
5.1 Bornes des conducteurs d'alimentation .....	50
5.2 Borne pour le raccordement à l'installation de protection externe.....	52
5.3 Appareil de sectionnement de l'alimentation.....	52
5.4 Appareils de coupure pour éviter un redémarrage intempestif .....	58
5.5 Appareils de sectionnement pour l'équipement électrique .....	58
5.6 Protection contre une fermeture non autorisée, par inadvertance et/ou par erreur .....	60
6 Protection contre les chocs électriques .....	60
6.1 Généralités.....	60
6.2 Protection contre les contacts directs .....	60
6.3 Protection contre les contacts indirects .....	66
6.4 Protection par l'utilisation de la TBTP .....	68
7 Protection de l'équipement.....	70
7.1 Généralités.....	70
7.2 Protection contre les surintensités .....	70
7.3 Protection des moteurs contre les échauffements anormaux .....	76
7.4 Protection contre les températures anormales.....	78
7.5 Protection contre l'interruption ou la baisse de la tension d'alimentation et son rétablissement ultérieur.....	78
7.6 Protection contre la survitesse des moteurs .....	80
7.7 Protection contre les défauts à la terre et les courants résiduels .....	80
7.8 Protection de l'ordre des phases .....	80
7.9 Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou surtensions de manœuvre .....	80
8 Liaisons équipotentielles .....	80
8.1 Généralités.....	80
8.2 Circuit de protection.....	86
8.3 Liaisons fonctionnelles.....	92
8.4 Mesures pour limiter les effets d'un courant de fuite élevé.....	92

## CONTENTS

FOREWORD .....	11
INTRODUCTION .....	17
1 Scope .....	21
2 Normative references .....	23
3 Definitions .....	27
4 General requirements .....	41
4.1 General considerations .....	41
4.2 Selection of equipment .....	43
4.3 Electrical supply .....	45
4.4 Physical environment and operating conditions .....	47
4.5 Transportation and storage .....	51
4.6 Provisions for handling .....	51
4.7 Installation .....	51
5 Incoming supply conductor terminations and devices for disconnecting and switching off .....	51
5.1 Incoming supply conductor terminations .....	51
5.2 Terminal for connection to the external protective earthing system .....	53
5.3 Supply disconnecting (isolating) device .....	53
5.4 Devices for switching off for prevention of unexpected start-up .....	59
5.5 Devices for disconnecting electrical equipment .....	59
5.6 Protection against unauthorized, inadvertent and/or mistaken connection .....	61
6 Protection against electric shock .....	61
6.1 General .....	61
6.2 Protection against direct contact .....	61
6.3 Protection against indirect contact .....	67
6.4 Protection by the use of PELV .....	69
7 Protection of equipment .....	71
7.1 General .....	71
7.2 Overcurrent protection .....	71
7.3 Protection of motors against overheating .....	77
7.4 Abnormal temperature protection .....	79
7.5 Protection against supply interruption or voltage reduction and subsequent restoration .....	79
7.6 Motor overspeed protection .....	81
7.7 Earth fault/residual current protection .....	81
7.8 Phase sequence protection .....	81
7.9 Protection against overvoltages due to lightning and to switching surges .....	81
8 Equipotential bonding .....	81
8.1 General .....	81
8.2 Protective bonding circuit .....	87
8.3 Functional bonding .....	93
8.4 Measures to limit the effects of high leakage current .....	93

9	Circuits de commande et fonctions de commande .....	92
9.1	Circuits de commande .....	92
9.2	Fonctions de commande .....	94
9.3	Verrouillages de protection .....	104
9.4	Fonctions de commande en cas de défaillance .....	106
10	Interface opérateur et appareils de commande montés sur la machine .....	114
10.1	Généralités .....	114
10.2	Boutons-poussoirs .....	116
10.3	Voyants lumineux de signalisation et dispositifs d'affichage .....	120
10.4	Boutons-poussoirs lumineux .....	122
10.5	Appareils de commande rotatifs .....	122
10.6	Appareils de mise en marche .....	122
10.7	Appareils d'arrêt d'urgence .....	122
10.8	Appareils de coupure d'urgence .....	124
10.9	Dispositif de commande de validation .....	126
11	Appareillage de commande: emplacement, montage et enveloppes .....	126
11.1	Exigences générales .....	126
11.2	Emplacement et montage .....	126
11.3	Degrés de protection .....	130
11.4	Enveloppes, portes et ouvertures .....	130
11.5	Accès à l'appareillage de commande .....	132
12	Conducteurs et câbles .....	134
12.1	Exigences générales .....	134
12.2	Conducteurs .....	134
12.3	Isolant .....	136
12.4	Courant admissible en fonctionnement normal .....	136
12.5	Chute de tension dans les câbles et conducteurs .....	138
12.6	Câbles souples .....	140
12.7	Câbles conducteurs, barres conductrices et assemblages glissants .....	142
13	Pratiques du câblage .....	146
13.1	Raccordement et cheminement .....	146
13.2	Identification des conducteurs .....	148
13.3	Câblage à l'intérieur des enveloppes .....	152
13.4	Câblage à l'extérieur des enveloppes .....	152
13.5	Canalisations, boîtes de raccordements et autres boîtiers .....	158
14	Moteurs électriques et équipements associés .....	162
14.1	Exigences générales .....	162
14.2	Enveloppes des moteurs .....	164
14.3	Dimensions des moteurs .....	164
14.4	Montage des moteurs et compartiments moteurs .....	164
14.5	Critère de choix des moteurs .....	164
14.6	Dispositifs de protection pour les freins mécaniques .....	166
15	Matériels accessoires et éclairage .....	166
15.1	Matériels accessoires .....	166
15.2	Eclairage local de la machine et de l'équipement .....	166

9	Control circuits and control functions .....	93
9.1	Control circuits .....	93
9.2	Control functions .....	95
9.3	Protective interlocks .....	105
9.4	Control functions in the event of failure .....	107
10	Operator interface and machine-mounted control devices .....	115
10.1	General .....	115
10.2	Push-buttons .....	117
10.3	Indicator lights and displays .....	121
10.4	Illuminated push-buttons .....	123
10.5	Rotary control devices .....	123
10.6	Start devices .....	123
10.7	Emergency stop devices .....	123
10.8	Emergency switching off devices .....	125
10.9	Enabling control device .....	127
11	Controlgear: location, mounting, and enclosures .....	127
11.1	General requirements .....	127
11.2	Location and mounting .....	127
11.3	Degrees of protection .....	131
11.4	Enclosures, doors and openings .....	131
11.5	Access to controlgear .....	133
12	Conductors and cables .....	135
12.1	General requirements .....	135
12.2	Conductors .....	135
12.3	Insulation .....	137
12.4	Current-carrying capacity in normal service .....	137
12.5	Conductor and cable voltage drop .....	139
12.6	Flexible cables .....	141
12.7	Conductor wires, conductor bars and slip-ring assemblies .....	143
13	Wiring practices .....	147
13.1	Connections and routing .....	147
13.2	Identification of conductors .....	149
13.3	Wiring inside enclosures .....	153
13.4	Wiring outside enclosures .....	153
13.5	Ducts, connection boxes and other boxes .....	159
14	Electric motors and associated equipment .....	163
14.1	General requirements .....	163
14.2	Motor enclosures .....	165
14.3	Motor dimensions .....	165
14.4	Motor mounting and compartments .....	165
14.5	Criteria for motor selection .....	165
14.6	Protective devices for mechanical brakes .....	167
15	Accessories and lighting .....	167
15.1	Accessories .....	167
15.2	Local lighting of the machine and equipment .....	167

16	Marquages, signaux d'avertissement et désignations de référence .....	168
16.1	Généralités.....	168
16.2	Signaux d'avertissement.....	170
16.3	Identification fonctionnelle .....	170
16.4	Marquage de l'équipement.....	170
16.5	Désignations de référence .....	172
17	Documentation technique.....	172
17.1	Généralités.....	172
17.2	Informations à fournir.....	172
17.3	Exigences applicables à toute documentation .....	174
17.4	Documents d'installation .....	174
17.5	Schémas d'ensemble et schémas fonctionnels.....	176
17.6	Schémas des circuits.....	176
17.7	Manuel de fonctionnement.....	178
17.8	Manuel de maintenance.....	178
17.9	Nomenclature des pièces détachées.....	178
18	Vérification .....	178
18.1	Généralités.....	178
18.2	Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation .....	180
18.3	Essais de résistance d'isolation .....	186
18.4	Essais de tension .....	188
18.5	Protection contre les tensions résiduelles.....	188
18.6	Essais de fonctionnement.....	188
18.7	Nouveaux essais .....	188
	Annexe A (normative) Protection contre les contacts indirects dans les schémas TN .....	190
	Annexe B (informative) Questionnaire concernant l'équipement électrique des machines....	198
	Annexe C (informative) Exemples de machines couvertes par la présente partie de la CEI 60204.....	206
	Annexe D (informative) Courant admissible et protection contre les surintensités des conducteurs et câbles dans les équipements électriques des machines .....	210
	Annexe E (informative) Explication sur les fonctions de manœuvre d'urgence .....	222
	Annexe F (informative) Guide pour l'utilisation de la présente partie de la CEI 60204 .....	224
	Annexe G (informative) Comparaison des sections usuelles de conducteurs .....	228
	Bibliographie .....	232
	Index .....	236
	Figure 1 – Schéma d'ensemble d'une machine type.....	18
	Figure 2 – Exemple de liaisons équipotentielles pour l'équipement électrique d'une machine	84
	Figure 3 – Méthode a) .....	112
	Figure 4 – Méthode b) .....	112
	Figure A.1 – Disposition usuelle pour la mesure de l'impédance de boucle de défaut .....	196
	Figure D.1 – Méthodes d'installation des conducteurs et câbles indépendamment du nombre de conducteurs/câbles .....	212
	Figure D.2 – Paramètres des conducteurs et dispositifs de protection.....	216

16	Marking, warning signs and reference designations .....	169
16.1	General .....	169
16.2	Warning signs .....	171
16.3	Functional identification .....	171
16.4	Marking of equipment .....	171
16.5	Reference designations .....	173
17	Technical documentation .....	173
17.1	General .....	173
17.2	Information to be provided .....	173
17.3	Requirements applicable to all documentation .....	175
17.4	Installation documents .....	175
17.5	Overview diagrams and function diagrams .....	177
17.6	Circuit diagrams .....	177
17.7	Operating manual .....	179
17.8	Maintenance manual .....	179
17.9	Parts list .....	179
18	Verification .....	179
18.1	General .....	179
18.2	Verification of conditions for protection by automatic disconnection of supply .....	181
18.3	Insulation resistance tests .....	187
18.4	Voltage tests .....	189
18.5	Protection against residual voltages .....	189
18.6	Functional tests .....	189
18.7	Retesting .....	189
	Annex A (normative) Protection against indirect contact in TN-systems .....	191
	Annex B (informative) Enquiry form for the electrical equipment of machines .....	199
	Annex C (informative) Examples of machines covered by this part of IEC 60204 .....	207
	Annex D (informative) Current-carrying capacity and overcurrent protection of conductors and cables in the electrical equipment of machines .....	211
	Annex E (informative) Explanation of emergency operation functions .....	223
	Annex F (informative) Guide for the use of this part of IEC 60204 .....	225
	Annex G (informative) Comparison of typical conductor cross-sectional areas .....	229
	Bibliography .....	233
	Index .....	237
	Figure 1 – Block diagram of a typical machine .....	19
	Figure 2 – Example of equipotential bonding for electrical equipment of a machine .....	85
	Figure 3 – Method a) .....	113
	Figure 4 – Method b) .....	113
	Figure A.1 – Typical arrangement for fault loop impedance measurement .....	197
	Figure D.1 – Methods of conductor and cable installation independent of number of conductors/cables .....	213
	Figure D.2 – Parameters of conductors and protective devices .....	217

Tableau 1 – Section minimale du conducteur de protection externe en cuivre .....	52
Tableau 2 – Code de couleurs pour organes de commande à bouton-poussoir et leur signification.....	118
Tableau 3 – Symboles pour boutons-poussoirs .....	118
Tableau 4 – Couleurs des voyants lumineux de signalisation et leur signification suivant la condition de la machine .....	120
Tableau 5 – Sections minimales des conducteurs en cuivre .....	134
Tableau 6 – Exemples de courants admissibles ( $I_Z$ ) pour conducteurs ou câbles en cuivre isolés au PVC, en régime permanent, pour une température ambiante de +40 °C, pour différentes méthodes d'installation.....	138
Tableau 7 – Facteurs de réduction pour des câbles enroulés sur tambours .....	142
Tableau 8 – Rayon minimal de courbure permis pour le guidage forcé de câbles souples....	156
Tableau 9 –Application des méthodes d'essai aux schémas TN .....	184
Tableau 10 – Longueurs de câbles maximales autorisées entre chaque appareil de protection et sa charge.....	186
Tableau A.1 – Temps de coupure maximal en schéma TN.....	190
Tableau D.1 – Facteurs de réduction .....	210
Tableau D.2 – Facteurs de réduction de $I_Z$ pour groupage .....	214
Tableau D.3 – Facteurs de réduction de $I_Z$ pour les câbles multiconducteurs jusqu'à 10 mm <sup>2</sup> .....	214
Tableau D.4 – Classification des conducteurs.....	216
Tableau D.5 – Températures maximales admissibles du conducteur en conditions normales et conditions de court-circuit .....	218
Tableau F.1 – Options d'utilisation.....	226
Tableau G.1 – Comparaison des dimensions de conducteurs .....	228

Table 1 – Minimum cross-sectional area of the external protective copper conductor .....	53
Table 2 – Colour-coding for push-button actuators and their meanings .....	119
Table 3 – Symbols for push-buttons .....	119
Table 4 – Colours for indicator lights and their meanings with respect to the condition of the machine .....	121
Table 5 – Minimum cross-sectional areas of copper conductors.....	135
Table 6 – Examples of current-carrying capacity ( $I_Z$ ) of PVC insulated copper conductors or cables under steady-state conditions in an ambient air temperature of +40 °C for different methods of installation .....	139
Table 7 – Derating factors for cables wound on drums.....	143
Table 8 – Minimum permitted bending radii for the forced guiding of flexible cables .....	157
Table 9 – Application of the test methods for TN-systems .....	185
Table 10 – Examples of maximum cable length from each protective device to its load .....	187
Table A.1 – Maximum disconnecting times for TN systems .....	191
Table D.1 – Correction factors.....	211
Table D.2 – Derating factors from $I_Z$ for grouping .....	215
Table D.3 – Derating factors from $I_Z$ for multicore cables up to 10 mm <sup>2</sup> .....	215
Table D.4 – Classification of conductors .....	217
Table D.5 – Maximum allowable conductor temperatures under normal and short-circuit conditions .....	219
Table F.1 – Application options .....	227
Table G.1 – Comparison of conductor sizes.....	229

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

#### Partie 1: Règles générales

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60204-1 a été établie par le comité d'études 44: Sécurité des machines – Aspects électrotechniques.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition parue en 1997 et l'amendement 1 (1999). Cette édition constitue une révision technique. Elle reprend des éléments de la quatrième édition modifiée afin de fournir les exigences générales pour les machines, y compris les machines mobiles et les installations de machines complexes (par exemple les machines importantes).

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**SAFETY OF MACHINERY –  
ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –****Part 1: General requirements****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60204-1 has been prepared by technical committee 44: Safety of machinery – Electrotechnical aspects.

This fifth edition cancels and replaces the fourth edition issued in 1997 and Amendment 1 (1999). This edition constitutes a technical revision. It incorporates material from the fourth edition, amended to provide general requirements for machines, including mobile machines and complex (for example large) machine installations.

Le texte de la présente partie de la CEI 60204 est basé sur les documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
44/494/FDIS	44/502/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Dans certains pays, les différences suivantes existent:

- 4.3.1: Les caractéristiques de tensions fournies par le réseau de distribution public sont données dans l'EN 50160:1999.
- 5.1: Exception non permise (USA).
- 5.1: Les schémas TN-C ne sont pas admis dans les installations à basse tension dans les bâtiments (Norvège).
- 5.2: Les bornes pour le raccordement des conducteurs de mise à la terre pour des raisons de protection peuvent être identifiées par la couleur verte, les lettres "G" ou "GR", "GRD" ou "GND", ou les mots "ground" ou "grounding" ou le symbole graphique CEI 60417-5019 (DB: 2002-10) ou toute combinaison (USA).
- 6.3.3 b), 13.4.5 b), 18.2.1: Les schémas TT de puissance ne sont pas autorisés (USA).
- 7.2.3: La coupure du conducteur neutre est obligatoire en schéma TN-S (France et Norvège).
- 7.2.3: Troisième alinéa: la distribution d'un conducteur neutre dans un schéma IT n'est pas autorisée (USA et Norvège).
- 9.1.2: La tension nominale maximale d'un circuit de commande en alternatif est de 120 V (USA).
- 12.2: Seuls les conducteurs à âme câblée sont admis sur les machines, mais les conducteurs massifs de section 0,2 mm<sup>2</sup> sont autorisés dans les enveloppes (USA).
- 12.2: Le conducteur de circuit de puissance le plus faible autorisé sur les machines est de 0,82 mm<sup>2</sup> (AWG 18) pour des conducteurs multifilaires ou dans les enveloppes (USA).

Tableau 5: La section est spécifiée dans l'ANSI/NFPA 79 en dimensions américaines (AWG) (USA). Voir Annexe G.

- 13.2.2: Pour le conducteur de protection, la couleur VERTE (avec ou sans bandes JAUNES) est utilisée comme équivalent à la combinaison bicolore VERT-et-JAUNE (USA et Canada).
- 13.2.3: La couleur BLANCHE ou GRISE est utilisée pour repérer les conducteurs neutre mis à la terre au lieu du BLEU (USA et Canada).
- 15.2.2: Premier alinéa: Valeur maximale entre conducteurs 150 V (USA).
- 15.2.2: Deuxième alinéa, 5ème tiret: la caractéristique de courant en pleine charge des circuits d'éclairage ne dépasse pas 15 A (USA).
- 16.4: Exigences de marquage de plaque signalétique (USA).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
44/494/FDIS	44/502/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The following differences exist in some countries:

- 4.3.1: The voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems in Europe are given in EN 50160:1999.
- 5.1: Exception is not allowed (USA).
- 5.1: TN-C systems are not permitted in low-voltage installations in buildings (Norway).
- 5.2: Terminals for the connection of the protective earthing conductors may be identified by the colour green, the letters “G” or “GR” or “GRD” or “GND”, or the word “ground” or “grounding”, or with the graphical symbol IEC 60417-5019 (DB: 2002-10) or any combination (USA).
- 6.3.3 b), 13.4.5 b), 18.2.1: TT power systems are not allowed (USA).
- 7.2.3: Disconnection of the neutral conductor is mandatory in a TN-S system (France and Norway).
- 7.2.3: Third paragraph: distribution of a neutral conductor with an IT system is not allowed (USA and Norway).
- 9.1.2: Maximum nominal a.c. control circuit voltage is 120 V (USA).
- 12.2: Only stranded conductors are allowed on machines, except for 0,2 mm<sup>2</sup> solid conductors within enclosures (USA).
- 12.2: The smallest power circuit conductor allowed on machines is 0,82 mm<sup>2</sup> (AWG 18) in multiconductor cables or in enclosures (USA).
- Table 5: Cross-sectional area is specified in ANSI/NFPA 79 using American Wire Gauge (AWG) (USA). See Annex G.
- 13.2.2: For the protective conductor, the colour identification GREEN (with or without YELLOW stripes) is used as equivalent to the bicolour combination GREEN-AND-YELLOW (USA and Canada).
- 13.2.3: The colour identification WHITE or GREY is used for earthed neutral conductors instead of the colour identification BLUE (USA and Canada).
- 15.2.2: First paragraph: Maximum value between conductors 150 V (USA).
- 15.2.2: 2nd paragraph, 5th bullet: The full load current rating of lighting circuits does not exceed 15 A (USA).
- 16.4: Nameplate marking requirements (USA).

La CEI 60204 comprend les parties suivantes, sous le titre général *Sécurité des machines – Equipement électrique des machines*:

Partie 1: Règles générales

Partie 11: Prescriptions pour les équipements HT fonctionnant à des tensions supérieures à 1 000 V c.a. ou 1 500 V c.c. et ne dépassant pas 36 kV

Partie 31: Règles particulières de sécurité et de CEM pour machines à coudre, unités et systèmes de couture

Partie 32: Prescriptions pour les appareils de levage

Part 33: Particular requirements for semiconductor manufacturing equipment<sup>1</sup>

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

---

<sup>1</sup> A l'étude.

IEC 60204 consists of the following parts, under the general title *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*:

- Part 1: General requirements
- Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV
- Part 31: Particular safety and EMC requirements for sewing machines, units and systems
- Part 32: Requirements for hoisting machines
- Part 33: Particular requirements for semiconductor manufacturing equipment<sup>1</sup>

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

---

<sup>1</sup> Under consideration.

## INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60204 fournit les exigences et recommandations relatives à l'équipement électrique des machines en vue d'améliorer:

- la sécurité des personnes et des biens;
- la cohérence de réponse des commandes;
- la facilité de la maintenance.

Des informations complémentaires sur l'utilisation de la présente partie de la CEI 60204 sont données dans l'Annexe F.

La Figure 1 est fournie en tant qu'aide pour la compréhension des relations entre les différents éléments d'une machine et ses équipements associés. La Figure 1 est un schéma d'ensemble d'une machine type et de ses équipements associés montrant les divers éléments de l'équipement électrique explicités dans la présente partie de la CEI 60204. Les chiffres entre parenthèses ( ) renvoient aux Articles et Paragraphes du présent document. Il est entendu dans la Figure 1 que la totalité des éléments pris ensemble y compris les moyens de protection, outillages/auxiliaires, logiciels et la documentation constituent la machine et que celle-ci ou plusieurs machines fonctionnant ensemble avec habituellement au moins un niveau de supervision constituent une cellule ou un système de production.


## INTRODUCTION


This part of IEC 60204 provides requirements and recommendations relating to the electrical equipment of machines so as to promote:

- safety of persons and property;
- consistency of control response;
- ease of maintenance.

More guidance on the use of this part of IEC 60204 is given in Annex F.

Figure 1 has been provided as an aid to the understanding of the inter-relationship of the various elements of a machine and its associated equipment. Figure 1 is a block diagram of a typical machine and associated equipment showing the various elements of the electrical equipment addressed in this part of IEC 60204. Numbers in parentheses ( ) refer to Clauses and Subclauses in this part of IEC 60204. It is understood in Figure 1 that all of the elements taken together including the safeguards, tooling/fixturing, software, and the documentation, constitute the machine, and that one or more machines working together with usually at least one level of supervisory control constitute a manufacturing cell or system.

**Figure 1 – Schéma d'ensemble d'une machine type**



IEC 1388/05

**Figure 1 – Block diagram of a typical machine**

## SÉCURITÉ DES MACHINES – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES MACHINES –

### Partie 1: Règles générales

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60204 s'applique aux équipements et systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables des machines non portables à la main en fonctionnement y compris un groupe de machines fonctionnant ensemble d'une manière coordonnée.

NOTE 1 La présente partie de la CEI 60204 est une norme d'application et n'est pas destinée à limiter ou inhiber les progrès technologiques.

NOTE 2 Dans le texte de la présente partie de la CEI 60204, le terme *électrique* signifie électrique, électronique et électronique programmable (c'est-à-dire qu'un *équipement électrique* signifie un équipement électrique, électronique et électronique programmable).

NOTE 3 Dans le cadre de la présente partie de la CEI 60204, le terme *personne* s'applique à n'importe quel individu et indique les personnes désignées et averties par l'utilisateur ou son ou ses agent(s) pour l'utilisation ou la maintenance de la machine concernée.

L'équipement couvert dans la présente partie de la CEI 60204 commence au point de connexion de l'alimentation à l'équipement électrique de la machine (voir 5.1).

NOTE 4 Les exigences concernant l'installation de l'alimentation électrique dans les bâtiments sont données dans la série CEI 60364.

La présente partie de la CEI 60204 est applicable à l'équipement électrique ou aux parties de l'équipement électrique qui fonctionnent sous une tension d'alimentation nominale n'excédant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu et pour des fréquences nominales d'alimentation n'excédant pas 200 Hz.

NOTE 5 Pour des tensions supérieures, voir la CEI 60204-11.

Cette partie de la CEI 60204 ne couvre pas toutes les exigences (par exemple la protection, le verrouillage ou la commande) qui sont nécessaires ou prescrites par d'autres normes ou réglementations destinées à protéger les personnes de risques autres que les risques électriques. Chaque type de machine a des exigences propres qu'il faut prendre en compte pour fournir la sécurité appropriée.

Cette partie inclut spécifiquement, mais n'est pas limitée à, l'équipement électrique des machines telles que définies en 3.35.

NOTE 6 L'Annexe C donne une liste d'exemples de machines dont l'équipement électrique peut être couvert par la présente partie de la CEI 60204.

Cette partie de la CEI 60204 ne spécifie pas les exigences complémentaires et particulières pouvant s'appliquer à l'équipement électrique des machines qui, par exemple:

- sont destinées à être utilisées à l'air libre (c'est-à-dire à l'extérieur de bâtiments ou d'autres structures de protection);
- utilisent, préparent ou produisent des matériaux potentiellement explosifs (par exemple de la peinture ou de la sciure);
- sont destinées à être utilisées dans des ambiances potentiellement inflammables et/ou explosives;
- présentent des risques particuliers lors de la fabrication ou de l'utilisation de certains matériaux;
- sont destinées à être utilisées dans les mines;

## **SAFETY OF MACHINERY – ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINES –**

### **Part 1: General requirements**

#### **1 Scope**

This part of IEC 60204 applies to the application of electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner.

NOTE 1 This part of IEC 60204 is an application standard and is not intended to limit or inhibit technological advancement.

NOTE 2 In this part of IEC 60204, the term *electrical* includes electrical, electronic and programmable electronic matters (i.e. *electrical equipment* means electrical, electronic and programmable electronic equipment).

NOTE 3 In the context of this part of IEC 60204, the term *person* refers to any individual and includes those persons who are assigned and instructed by the user or his agent(s) in the use and care of the machine in question.

The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1).

NOTE 4 The requirements for the electrical supply installation in buildings are given in the IEC 60364 series.

This part of IEC 60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (a.c.) and not exceeding 1 500 V for direct current (d.c.), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz.

NOTE 5 For higher voltages, see IEC 60204-11.

This part of IEC 60204 does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations in order to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety.

This part specifically includes, but is not limited to, the electrical equipment of machines as defined in 3.35.

NOTE 6 Annex C lists examples of machines whose electrical equipment can be covered by this part of IEC 60204.

This part of IEC 60204 does not specify additional and special requirements that can apply to the electrical equipment of machines that, for example:

- are intended for use in open air (i.e. outside buildings or other protective structures);
- use, process, or produce potentially explosive material (for example paint or sawdust);
- are intended for use in potentially explosive and/or flammable atmospheres;
- have special risks when producing or using certain materials;
- are intended for use in mines;

- sont des machines, unités ou systèmes de couture (couverts par la CEI 60204-31);
- sont des appareils de levage (couverts par la CEI 60204-32).

Les circuits de puissance, dans lesquels l'énergie électrique est utilisée directement comme outil de travail, sont exclus de cette partie de la CEI 60204.

## 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application de la présente partie de la CEI 60204. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60034-1, *Machines électriques tournantes – Onzième Partie: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement*

CEI 60034-5, *Machines électriques tournantes – Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale des machines électriques tournantes (code IP) – Classification*

CEI 60034-11, *Machines électriques tournantes – Onzième Partie: Protection thermique*

CEI 60072-1, *Dimensions et séries de puissances des machines électriques tournantes – Partie 1: Désignation des carcasses entre 56 et 400 et des brides entre 55 et 1 080*

CEI 60072-2, *Dimensions et séries de puissances des machines électriques tournantes – Partie 2: Désignation des carcasses entre 355 et 1 000 et des brides entre 1 180 et 2 360*

CEI 60073:2002, *Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification – Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande*

CEI 60309-1:1999, *Prises de courant pour usages industriels – Partie 1: Règles générales*

CEI 60364-4-41:2001, *Installations électriques des bâtiments – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*

CEI 60364-4-43:2001, *Installations électriques des bâtiments – Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités*

CEI 60364-5-52:2001, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-52: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations*

CEI 60364-5-53:2002, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Sectionnement, coupure et commande*

CEI 60364-5-54:2002, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Mises à la terre, conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection*

CEI 60364-6-61:2001, *Installations électriques des bâtiments – Partie 6-61: Vérification – Vérification à la mise en service*

CEI 60417-DB:2002<sup>2</sup>, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

---

<sup>2</sup> “DB” se réfère à la base de données “on-line” de la CEI.